

EINGEGANGEN 29. Juni 2016



Landesamt für Bau und Verkehr
99029 Erfurt, Postfach 80 03 53

Baustoff- und Bodenprüfung
Nordharz GmbH
Ströbecker Weg 4
38895 Halberstadt / OT Langenstein

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Nadine Freiberg

Durchwahl:
Telefon (0361)57-4135404
Telefax (0361)57-4135499

Nadine.Freiberg@
tlbv.Thueringen.de

Ihr Zeichen:

Eignungsbeurteilungen

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
33.15

Erfurt
24. Juni 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen die Kopien der Eignungsbeurteilungen des
Werkes

Ditfurt.

194.1SoB/2016:	Baustoffgemische
194.1A/2016:	Gesteinskörnungen für Asphalt
194.1S/2016:	Gesteinskörnungen für Schichten ohne Bindemittel
194.1B/2016:	Gesteinskörnungen für Beton

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Freiberg

Landesamt
für Bau und Verkehr

Abt. 1 Zentralabteilung
Abt. 2 Straßenerhaltung
Abt. 3 Straßenneubau
Abt. 4 Autobahnen
Hallesche Straße 15
99085 Erfurt
Postfach 80 03 53
99029 Erfurt
☎ (03 61) 57 4135 301
☎ (03 61) 57 4135 499

Abt. 5 Hochbau Erfurt
Europaplatz 3
99091 Erfurt
Postfach 90 04 54
99107 Erfurt
☎ (03 61) 57 4156 400
☎ (03 61) 57 4156 565

Abt. 5 Hochbau Gera
Puschkinplatz 7
07545 Gera
Postfach 11 61
07501 Gera
☎ (03 65) 82 23 0
☎ (03 65) 82 23 1750

www.thueringen.de/de/tlbv

Eignungsbeurteilung von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Dienstaufsichtsbereich des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr
aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TL G SoB-StB

Antragsteller:	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	Prüfstelle:	Baustoff- und Bodenprüfung Nordharz GmbH Ströbecker Weg 4 38895 Halberstadt / OT Langenstein
Werk:	Ditfurt	Gesteinsart:	Kiessand Rundkorn
		Herkunft:	
Prüfzeugnis-Nr.:	50029/11256-SoB/16	vom:	18.04.2016
Probenahme durch:	Herrn Hetz (PS) Herrn Greil (AG)	am:	18.03.2016

Korngruppe/ Lieferkörnung:	FSS: 0/32, 0/63		
Anwendungsbereich: Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel			
Vom TLBV beurteilt und als geeignet befunden		Belastungsklassen	
unter Nr.:		194.1SoB/2016	
		Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3
Bezeichnung	Korngruppe/ Lieferkörnung	unter Berücksichtigung von: TL Gestein-StB 04/07, TL SoB-StB 04/07, TL Pflaster-StB 06, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes	
Baustoffgemische für FSS	0/32-UF ₅ , 0/63-UF ₅	FSS (1) (2)	FSS (1) (2)
Bemerkungen:		Abkürzungen für den Anwendungsbereich siehe Rückseite	
(1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, dann gilt die Kategorie UF ₃ (Tabelle 1, TL SoB-StB 04/07) (2) <u>Hinweis für die Einbaufirma:</u> Für den Dienstaufsichtsbereich des Landesamtes für Bau und Verkehr ist vor dem Einbau ein Probefeld im Zuge der Baumaßnahme anzulegen und die Tragfähigkeit, Korngrößenverteilung und Einbaufähigkeit nachzuweisen.		Die Beurteilung verliert ihr Gültigkeit spätestens am: 31.10.2016 Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anfragen unter: Landesamt für Bau und Verkehr, Frau Freiberg Tel.: (0361) 57-4135404 Landesamt für Bau und Verkehr Erfurt, 24.06.2016 Im Auftrag, Freistaat Thüringen Landesamt für Bau und Verkehr PF 80 03 53 • 99029 ERFURT Hallische Str. 15 • 99085 ERFURT	

Eignungsbeurteilung von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Dienstaufsichtsbereich des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr
aufgrund der freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen

Antragsteller:	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	Prüfstelle:	Baustoff- und Bodenprüfung Nordharz GmbH Ströbecker Weg 4 38895 Halberstadt / OT Langenstein
Werk:	Dittfurt	Gesteinsart:	Sand/Kies
		Herkunft:	
Prüfzeugnis-Nr.:	50029/11256-B/16	vom:	18.04.2016
Probenahme durch:	Herrn Hetz (PS) Herrn Greil (AG)	am:	18.03.2016

Korngruppe/ Lieferkörnung:	0/2, 0/2spez., 2/8, 8/16, 16/32		
Anwendungsbereich: Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischen Bindemitteln			
Vom TLBV beurteilt und als geeignet befunden unter Nr.:		Belastungsklassen	
194.1B/2016		Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3
Bezeichnung	Korngruppe/ Lieferkörnung	unter Berücksichtigung von: TL Gestein-StB 04/07, TL SoB-StB 04/07, TL Pflaster-StB 06, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes	
Füller			
fGk (1)	0/2, 0/2spez.	BD / O (2) U, BTS	BD / O (2) U, BTS
gGk	2/8, 8/16, 16/32	U, BTS	U, BTS
PSV (lt. Leistungserklärung):		Abkürzungen für den Anwendungsbereich siehe Rückseite	
Bemerkungen: Die geänderten Leistungserklärungen sind dem TLBV vorzulegen! (1) Einsatz in Betondecken nur in Frosteinwirkungszone I + II möglich. (2) <u>Hinweis für Betonhersteller:</u> Bei Einsatz in Betondecken/Oberbeton (Neubau oder bauliche Erhaltung) ist die vorgesehene Betonrezeptur von einem Fachgutachter hins. Alkalibeständigkeit zu beurteilen!		Die Eignungsbeurteilung B 194.2/2015 wird hiermit aufgehoben. Die Beurteilung verliert ihr Gültigkeit spätestens am: 30.09.2016 Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anfragen unter: Landesamt für Bau und Verkehr, Frau Freiberg Tel.: (0361) 57-4135404 Landesamt für Bau und Verkehr Erfurt, 24.06.2016 Im Auftrag, Freistaat Thüringen Landesamt für Bau und Verkehr PF 80 03 53 • 99029 ERFURT Hallesche Str. 15 • 99085 Erfurt Siegel Freiberg	

Eignungsbeurteilung

von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Dienstaufsichtsbereich
des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr

aufgrund der freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)
von Gesteinskörnungen

Antragsteller: Mitteldeutsche Baustoffe GmbH
Köthener Straße 13
06193 Petersberg OT Sennewitz

Prüfstelle: Baustoff- und Bodenprüfung
Nordharz GmbH
Ströbecker Weg 4
38895 Halberstadt / OT Langenstein

Werk: Dittfurt

Gesteinsart: Sand/Kies

Herkunft:

Prüfzeugnis-Nr.: 50029/11256-S/16

vom: 18.04.2016

Probenahme durch: Herrn Hetz (PS)
Herrn Greil (AG)

am: 18.03.2016

Korngruppe/ Lieferkörnung:	0/2, 2/8, 8/16, 16/32		
Anwendungsbereich: Schichten ohne Bindemittel			
Vom TLBV beurteilt und als geeignet befunden unter Nr.: 194.1S/2016		Belastungsklassen	
		Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3
Bezeichnung	Korngruppe/ Lieferkörnung	unter Berücksichtigung von: TL Gestein-StB 04/07, TL SoB-StB 04/07, TL Pflaster-StB 06, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes	
fGk	0/2	SoB (1)	SoB (1)
gGk	2/8, 8/16, 16/32		
		Abkürzungen für den Anwendungsbereich siehe Rückseite	
Bemerkungen:		Die Eignungsbeurteilung 194.2a/2015 wird hiermit aufgehoben.	
(1) Die Gesteinskörnung ist zur Herstellung von Frostschutz- und Schottertragschichten geeignet.		Die Beurteilung verliert ihr Gültigkeit spätestens am: 30.09.2016	
Die geänderten Leistungserklärungen sind dem TLBV vorzulegen!		Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anfragen unter: Landesamt für Bau und Verkehr, Frau Freiberg Tel.: (0361) 57-4135404 Landesamt für Bau und Verkehr Erfurt, 24.06.2016 Im Auftrag, Freistaat Thüringen Landesamt für Bau und Verkehr PF 30 03 53 • 99029 ERFURT Halleische Str. 15 • 99085 Erfurt Siegel Freiberg	

Eignungsbeurteilung von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Dienstaufsichtsbereich des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr
aufgrund der freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen

Antragsteller:	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	Prüfstelle:	Baustoff- und Bodenprüfung Nordharz GmbH Ströbecker Weg 4 38895 Halberstadt / OT Langenstein
Werk:	Ditfurt	Gesteinsart:	Sand/Kies
		Herkunft:	
Prüfzeugnis-Nr.:	50029/11256-A/16	vom:	18.04.2016
Probenahme durch:	Herrn Hetz (PS) Herrn Greil (AG)	am:	18.03.2016

Korngruppe/ Lieferkörnung:	0/2, 2/8		
Anwendungsbereich: Asphalt			
Vom TLBV beurteilt und als geeignet befunden		Belastungsklassen	
unter Nr.: 194.1A/2016		Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3
Bezeichnung	Korngruppe/ Lieferkörnung	unter Berücksichtigung von: TL Gestein-StB 04/07, TL SoB-StB 04/07, TL Pflaster-StB 06, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes	
Füller			
fGk (1)	0/2	AC D, SMA, MA, AC B, AC T	AC D, SMA, MA, AC B, AC TD, AC T
gGk (1)	2/8	AC T	AC TD, AC T
PSV (lt. Leistungserklärung):		Abkürzungen für den Anwendungsbereich siehe Rückseite	
Bemerkungen:		Die Eignungsbeurteilung 194.2/2015 und die Verlängerung zur Eignungsbeurteilung werden hiermit aufgehoben.	
(1) Einsatz in Asphaltdeckschichten und Asphalttragdeckschichten nur in Frosteinwirkungszone I + II möglich.		Die Beurteilung verliert ihr Gültigkeit spätestens am: 30.09.2016	
E_{CS} (lt. Prüfzeugnis): 36		Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.	
Die geänderten Leistungserklärungen sind dem TLBV vorzulegen!		Anfragen unter: Landesamt für Bau und Verkehr, Frau Freiberg Tel.: (0361) 57-4135404	
		Landesamt für Bau und Verkehr	
		Erfurt, 24.06.2016 Im Auftrag,	
		Freistaat Thüringen	
		Landesamt für Bau und Verkehr	
		PF 80 03 53 • 99029 ERFURT	
		Hallestraße 15 • 99085 ERFURT	
		Siegelt Freiberg	